

LORA-PT16 采集卡说明书

V1.2



北京聚英翱翔电子有限公司
2024年05月

目 录

一、产品特点	1
二、产品功能	1
三、产品选型	1
四、主要参数	1
五、接口说明	2
六、 通讯接线说明	2
七、PT100 接线方式	3
八、 配对说明	4
1、 按键配对	4
2、 软件配置	5
3、 通讯测试	7
九、参数及工作模式配置	7
1、设备地址	7
十、开发资料说明	9
1、通讯协议说明	9
2、Modbus 寄存器说明	9
3、指令生成说明	11
4、指令列表	11
5、指令详解	12
十一、聚英组态软件使用	13
1、软件下载	13
2、软件界面	13
3、软件操作	14
十二、常见问题与解决方法	14
1、搜索不到设备时的解决方法:	14
2、当设备能搜索到, 修改设备参数, 点击“配置参数”无反应时, 解决办法:	15
十二、技术支持联系方式	15

一、产品特点

- DC7-30V 宽压供电
- 通讯接口支持无线 LORA 方式；
- 通信波特率：1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200（可以通过软件修改，默认 9600）；
- 支持标准 modbus 协议，同时支持 ASCII/RTU 格式
- 测量芯片采用 24 位 AD 转换器,精度可做到 0.02 度

二、产品功能

- 16 路 PT100 采集通道
- 支持 5 位寻址地址
- 支持波特率：1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

三、产品选型

型号	modbus	RS232	RS485	USB	WiFi+网 口	单网 口	PT100
LORA-PT16	●	●	●	●	●		16

四、主要参数

参数	说明
通讯距离	无线 LORA 最远3000米
通讯频段	470MHz (天线433-510MHZ) 可配置433MHZ
扩频因子	7、8、9、10、11、12
默认参数	扩频10，带宽125MHZ，区域号1，地址0
无线速率	0.3kbps~19.2kbps
额定电压	DC 7-40V
功率	20db 或30db
电源指示	1路红色 LED 指示（不通信时常亮，通信时闪烁）
通讯指示	与电源指示灯共用
温度范围	-200℃到650℃
温度分辨率	0.1%
尺寸	180*94*41mm
重量	300g
默认通讯格式	9600, n, 8, 1
波特率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
软件支持	配套配置软件、控制软件； 支持各家组态软件； 支持 Labviewd 等

五、接口说明



六、通讯接线说明

LORA-PT16 设备作为子机需要与 LORA1000 网关配对使用，支持多个子机同时与一个 LORA 网关主机通讯，LORA 网关支持 RS485/网口/WIFI/4G 等多种通讯方式。

通讯说明

• 一对一通讯 •

设备与设备之间通过无线来实现点对点通讯，数据双向透明传输。



• 一对多通讯 •


支持主从模式，一对多通讯



七、PT100 接线方式

PT100 采用三线制接线方式

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值*0.01



八、配对说明

LORAPT16 出厂默认为子机

作为子机，通过按键或使用“LORA 配置软件”与 LORA 网关进行配对使用。

1、按键配对

主机操作：

- 长按 6 秒，再点按 1 下，设置为主机 7 扩频因子模式，区域号、密钥随机生成。
- 长按 6 秒，再点按 2 下（最多可以点按 6 下），设置为主机 8 扩频因子模式（6 对应 12 扩频因子），区域号、密钥随机生成。

子机操作：

长按 3 秒指示灯常亮，再点按 1 下，状态指示灯频闪 3 次，进入自动联机配置。

自动联机配置模式下：

主机发射灯 2 秒闪烁 1 次。

子机状态灯 2 秒闪烁 1 次。

主机、子机在联机配对成功之后，状态指示灯频闪 6 次退出。

复位子机：

长按 6 秒，状态指示灯由常亮转为闪烁，恢复为子机模式配置；

长按 6S	子机模式（扩频 10 ，区域号 0 ）
长按 6S +点按 1 次	主机模式（扩频 07 ，区域号随机）
长按 6S +点按 2 次	主机模式（扩频 08 ，区域号随机）
长按 6S +点按 3 次	主机模式（扩频 09 ，区域号随机）
长按 6S +点按 4 次	主机模式（扩频 10 ，区域号随机）
长按 6S +点按 5 次	主机模式（扩频 11 ，区域号随机）
长按 6S +点按 6 次	主机模式（扩频 12 ，区域号随机）
长按 3S +点按 1 次	主机、子机进入配对模式

2、软件配置

软件下载地址：<https://www.juyingele.com/download/JYLoraConfig.zip>

①、建立通讯

电脑通过 RS232/RS485 或 TCP 连接至 LORA 网关主机



②、设置主从机

在本地参数中设置主机和子机的参数，进行下载即可，参数一样区分工作模式。



③、子机配对

进入自动配置后，其它子机长按按键 3S 点按 1S 会自动搜所配对，成功后提示出**更改 LORA 参数成功**，可与透传模块、网关、DAM 系列子机配合使用。



④、搜索子机设备


若配置成功在信道一可以搜索到配对好的设备，可给每个子机分配一个 LORA 地址方便查看信号和上线状态，-20/6/-20 分别表示主机查询子机信号/信噪比/子机发送网关信号。



3、通讯测试

JYDAM 调试软件下载地址：<https://www.juyingle.com/download/JYDAMSoftware.zip>

- ① 根据网关通讯方式，选择串口或 TCP 连接；
- ② 设定网关通讯参数；
- ③ 设置 LORAPT16 子机设备地址；
- ④ 打开串口，右侧有正常发送和接收指令，可控制继电器即通讯成功。



九、参数及工作模式配置

1、设备地址


1.1、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 0，使用广播地址为 254 进行通讯，*用 0 无法通讯*。
设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

1.2、设备地址的读取

点击软件上方“读取地址”即可读到设备的当前地址。

1.3、拨码开关地址



- 1、五个拨码全都拨到“ON”位置时，为地址“31”；
- 2、五个拨码全都拨到“OFF”位置时，为地址“1”；
- 3、最左边 1 为二进制最低位。
- 4、地址表：

1.4、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设置”来对设备的偏移地址进行读取或设置。

1.5、波特率的读取与设置

点击下方波特率设置栏的“读取”和“设置”就可以分别读取和设置波特率

和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。



十、开发资料说明

1、通讯协议说明

本产品支持标准 modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

Modbus 协议中文版参考：

https://www.juyingele.com/download/Modbus_Protocol.zip

本产品同时支持 modbus RTU 格式。

2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

指令码	含义
3	读取配置数据
4	读取温度数据
6	修改配置数据

寄存器地址表：

寄存器名称	寄存器地址	数据类型	说明
温度输入			
输入 1	温度输入 4 号指令	0000	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第一路温度输入【-200-327℃】 第一路温度输入【0-650℃】
输入 2		0001	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第二路温度输入【-200-327℃】 第二路温度输入【0-650℃】
输入 3		0002	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第三路温度输入【-200-327℃】 第三路温度输入【0-650℃】
输入 4		0003	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第四路温度输入【-200-327℃】 第四路温度输入【0-650℃】
输入 5		0004	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第五路温度输入【-200-327℃】 第五路温度输入【0-650℃】
输入 6		0005	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第六路温度输入【-200-327℃】 第六路温度输入【0-650℃】
输入 7		0006	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第七路温度输入【-200-327℃】

输入 8		0007	U16 (16 位无符号) S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第七路温度输入【0-650℃】 第八路温度输入【-200-327℃】 第八路温度输入【0-650℃】
输入 9		0008	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第九路温度输入【-200-327℃】 第九路温度输入【0-650℃】
输入 10		0009	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十路温度输入【-200-327℃】 第十路温度输入【0-650℃】
输入 11		0010	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十一路温度输入【-200-327℃】 第十一路温度输入【0-650℃】
输入 12		0011	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十二路温度输入【-200-327℃】 第十二路温度输入【0-650℃】
输入 13		0012	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十三路温度输入【-200-327℃】 第十三路温度输入【0-650℃】
输入 14		0013	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十四路温度输入【-200-327℃】 第十四路温度输入【0-650℃】
输入 15		0014	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十五路温度输入【-200-327℃】 第十五路温度输入【0-650℃】
输入 16		0015	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号)	第十六路温度输入【-200-327℃】 第十六路温度输入【0-650℃】
输入 1		0050	Float (浮点数)	第一路温度输入【-200-650℃】
输入 2		0052	Float (浮点数)	第二路温度输入【-200-650℃】
输入 3		0054	Float (浮点数)	第三路温度输入【-200-650℃】
输入 4		0056	Float (浮点数)	第四路温度输入【-200-650℃】
输入 5		0058	Float (浮点数)	第五路温度输入【-200-650℃】
输入 6		0060	Float (浮点数)	第六路温度输入【-200-650℃】
输入 7		0062	Float (浮点数)	第七路温度输入【-200-650℃】
输入 8		0064	Float (浮点数)	第八路温度输入【-200-650℃】
输入 9		0066	Float (浮点数)	第九路温度输入【-200-650℃】
输入 10		0068	Float (浮点数)	第十路温度输入【-200-650℃】
输入 11		0070	Float (浮点数)	第十一路温度输入【-200-650℃】
输入 12		0072	Float (浮点数)	第十二路温度输入【-200-650℃】
输入 13		0074	Float (浮点数)	第十三路温度输入【-200-650℃】
输入 14		0076	Float (浮点数)	第十四路温度输入【-200-650℃】
输入 15		0078	Float (浮点数)	第十五路温度输入【-200-650℃】
输入 16		0080	Float (浮点数)	第十六路温度输入【-200-650℃】
配置参数				
通信波特率	保持寄存器	4x1001		见下表波特率数值对应表，默认为 0，支持 0-5，该寄存器同时决定 RS232 和 RS485 的通信波特率
备用		4x1002		备用，用户不可写入任何值。
偏移地址		4x1003		设备地址=偏移地址+拨码开关地址
工作模式		4x1004		用户可以使用，存储用户数据
延迟时间		4x1005		用户可以使用，存储用户数据

3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址地址之外，还有默认的 254 为广播地址。当总线上只有一个设备时，无需关心拨码开关地址，直接使用 254 地址即可，当总线上有多个设备时通过拨码开关选择为不同地址，发送控制指令时通过地址区别。

注意：RS232 总线为 1 对 1 总线，即总线上只能有两个设备，例如电脑与继电器板卡，只有 485 总线才可以挂载多个设备。

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，的调试信息来获取。



指令生成说明：对于下表中没有的指令，用户可以自己根据 modbus 协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对 modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态，实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

4、指令列表

查询第 1 路温度	FE 04 00 00 00 01 25 C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24
查询第 2 路温度	FE 04 00 01 00 01 74 05
查询第 3 路温度	FE 04 00 02 00 01 84 05
查询第 4 路温度	FE 04 00 03 00 01 D5 C5
查询第 5 路温度	FE 04 00 04 00 01 64 04

查询第 6 路温度	FE 04 00 05 00 01 35 C4
查询第 7 路温度	FE 04 00 06 00 01 C5 C4
查询第 8 路温度	FE 04 00 07 00 01 94 04
查询第 9 路温度	FE 04 00 08 00 01 A4 07
查询第 10 路温度	FE 04 00 09 00 01 F5 C7
查询第 11 路温度	FE 04 00 0A 00 01 05 C7
查询第 12 路温度	FE 04 00 0B 00 01 54 07
查询第 13 路温度	FE 04 00 0C 00 01 E5 C6
查询第 14 路温度	FE 04 00 0D 00 01 B4 06
查询第 15 路温度	FE 04 00 0E 00 01 44 06
查询第 16 路温度	FE 04 00 0F 00 01 15 C6
查询 1~16 路温度	FE 04 00 00 00 10 E5 C9

5、指令详解

5.1、温度查询

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：**实际值=返回值*0.01**

查询第一路温度（查询整型寄存器地址，查询温度范围是-200-327℃或者0-650℃）

FE04000000125C5

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 C5	CRC16	

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00(TH) 00(TL)	查询的 AD 字	TH 为温度高字节，TL 为温度低字节
AD 24	CRC16	

查询第一路温度（查询浮点数寄存器地址，查询温度范围是-200-650℃）

查询第一路温度 float 类型

FE 04 00 32 00 02 C4 0B

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 32	起始地址	要查询的第一路模拟量 float 类型寄存器地址
00 02	查询数量	要查询的模拟量数量

C4 0B	CRC16	
-------	-------	--

模拟返回信息:

FE 04 04 41 CB 70 A4 B5 32

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令: 如果查询错误, 返回 0x82
04	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
41 CB 70 A4	查询的 AD 字	换算回来数值是 25.43
AD 24	CRC16	

十一、聚英组态软件使用

1、软件下载

软件名称: 聚英组态软件

软件下载链接地址: <http://pan.baidu.com/s/1ntPZK4h>

2、软件界面



本软件适用与我公司的 DAM 系列设备连接使用, 支持串口、WiFi 等通讯方式。软件更加人性化, 能够自主的添加、删除、修改。有清晰的框架结构, 便于管理, 可实时显示设备状态及采集的数据, 可查询历史操作导出历史数据 excel 表格

人员管理结构包含：系统管理员、管理员、操作员、监视员。

设备管理结构包含：区域、设备组、设备。

软件功能：

- 1.软件登陆
- 2.添加区域
- 3.添加设备（设备组命名）
- 4.操作设备
- 5.定时功能
- 6.查看历史数据及数据导出
- 7.数据备份及还原
- 8.系统设定

3、软件操作

由于聚英组态软件实现的功能较多，具体操作方法参考阅读：[聚英组态软件使用说明.pdf](#)

十二、常见问题与解决方法

1、搜索不到设备时的解决方法：

①检查硬件指示灯，

以太网黄色灯常亮：代表链路正常。长灭：网线异常。

以太网绿色灯闪烁：检测到数据传输。

②操作软件，使能 DHCP 服务



③如果以上操作仍旧搜索不到，

请确认当前 PC 的网段和设备的网段在一个网段下。

禁用 PC 的其他不用的网卡。

当前 PC 只有一个唯一的局域网 IP。

请用 PC 确认网线是好用的。

当前软件仅支持 ipv4。

④如若仍搜索不到，可对有复位按键的设备进行复位，按住复位键 6S，无线 LORA 方式灯会灭一下，然后正常显示，第一次复位为设备为动态 IP，再短接 6S 复位，此时设备为静态 IP；

⑤勾选所有设备



在“基本配置信息”栏内，修改设备 IP 为静态 IP，与电脑所处网段为同一网段，点击“下载参数”，2S 后再点击“下载参数”，提示配置成功。



2、当设备能搜索到，修改设备参数，点击“配置参数”无反应时，解决办法：

确认电脑端 IP 与设备要配置的 IP 为同一网段下，电脑只接入有线或无线网络，当有线和无线网络都接入时，确认两种网络位于同一网段下，当前网络的路由器的 DHCP 处于开启状态。

十二、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系 QQ：3323725294 ， 2984784459